



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νάουσα 31/10/2012

**ΘΕΜΑ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΕΠΑΠ .**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων της πρώην ΚΕ.ΠΑ.Π του Δήμου Νάουσας πρέπει να είναι ποιότητας όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια.

Επίσης

α) Το πετρέλαιο θέρμανσης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο κίνησης.

β) Τονίζεται ότι ο Δήμος Νάουσας διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Κ.Α. 15.6634 «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό» Προυπολογισμός 2012

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ /lt	ΠΟΣΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ 23%	ΣΥΝΟΛΟ €
1	ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ					
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΩΔ CPV 09135100	77.746,68	1,098€	85.365,85	19.634,15	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ			85.365,85	19.634,15	105.000,00

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Ν.

Παντελής Τέλλης

